

SISÄASIAINMINISTERIÖ

N:o 998/770/63

B- ja C-luokan väestönsuojista 14 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (291/63) olevien määräysten lisäksi alla tarkoitettun laitteen valmistamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Poistoilmaventtiili

1. Poistoilmaventtiilin aiheuttama painehäviö ilmamäärällä  $200 \text{ m}^3/\text{h}$  ei saa olla suurempi kuin 3 mm vp.
2. Venttiili on voitava sulkea käsin tiiviisti ilmavirtauksen tulopuolelta.
3. Venttiilin on oltava lujatekoinen. Se on voitava kiinnittää lujasti paikalleen.
4. Laite on tehokkaasti korrosiosuojattava.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1963.

Sisäasiainministeri

  
Niilo Ryhti

Toimistopäällikkö

  
Tuukka Tarkka