

SISÄASIAINMINISTERIÖ

N:o 995/770/63


B- ja C-luokan väestönsuojista 14 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (291/63) olevien määräysten lisäksi alla tarkoitetun laitteen valmistamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Liitântäletku

1. Liitântäletku on mitoitettava  $0.5 \text{ kp/cm}^2$  sisäpuoliselle yli-  
paineelle ja  $0.05 \text{ kp/cm}^2$  ulkopuoliselle ylipaineelle.
2. Letkun on oltava tiivis, joustava ja murtumaton lämpötiloissa  
 $-30^{\circ} \dots +80^{\circ}\text{C}$ .
3. Letkun materiaalin on täytettävä puolustuslaitoksen suoja-  
naamarikumille asettamat vaatimukset.
4. Liittimien on kestettävä letkun suuntainen vetokuormitus  
joka on 100 mm letkulla 40 kp, 150 mm letkulla 90 kp, 200 mm  
letkulla 160 kp ja 250 mm letkulla 250 kp. Liittimien on  
oltava tiiviit. Niiden on oltava sellaisia, että letkun kiin-  
nittäminen voi tapahtua helposti ja nopeasti.
5. Metalliosat on tehokkaasti korrosiosuojattava.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1963.

Sisäasiainministeri

  
Niilo Ryhtä

Toimistopäällikkö

  
Tuukka Tarkka