

SISÄASIAINMINISTERIÖ

N:o 997/770/63

B- ja C-luokan väestönsuojista 14 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (291/63) olevien määräysten lisäksi alla tarkoitettun laitteen valmistamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Ylipainemittari

1. Mittarin asteikolta on paine-erot 0...+10 mm vp. voitava helposti lukea yhden millimetrin tarkkuudella. Lisäksi paine-erot -10...0 ja +10...30 mm vp. on voitava lukea.
2. Mittarin on pysyttävä toimintakykyisenä lämpötila-alueella  $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ .
3. Nestemittarin asteikkoon on merkittävä, mitä nestettä mittarissa on käytettävä.
4. Nesteen on tärinästä ja pienehköistä paineiskuista huolimatta pysyttävä putkessaan.
5. Nesteputki on varustettava täyttöaukolla.
6. Mittari on sijoitettava tarkoituksenmukaiseen, lujaan koteloon, erityisestikin jos mittarissa on lasiputki.
7. Laite on tehokkaasti korrosiosuojattava.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1963.

Sisäasiainministeri

  
Niilo Ryhtä

Toimistopäällikkö

  
Tuukka Tarkka