

SISÄASIAINMINISTERIÖ

N:o 991/770/63

B- ja C-luokan väestönsuojista 14 päivänä kesäkuuta 1963 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (291/63) olevien määräysten lisäksi alla tarkoitettun laitteen valmistamisessa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Ilmankokocjalaite

1. Laitteen ja sen päällä olevan 10 cm paksuisen hiekkakerroksen aiheuttama painehäviö saa suodatusilmamäärällä olla yhteensä enintään 10 mm vp.
2. Laitteen on voitava kerätä hiekan läpi tulevaa ilmaa tasaisesti koko hiekkasuodattimen osalta.
3. Laite on mitoitettava siten, että se kestää 1 metrin paksuisen hiekkakerroksen painon nelinkertaisena.
4. Laitteen on pysyttävä toimintakykyisenä ja hajua antamattomana lämpötiloissa  $-30^{\circ}$  ...  $+80^{\circ}$ C.
5. Laite on mahdollisimman suuressa määrin voitava sijoittaa erikokoisiin ja -muotoisiin hiekkasuodattimiin.
6. Laite on voitava yhdistää 100 mm (laitteistot I ja II) sekä 150 mm (laitteisto III) nimellissuuruisiin ilmanottoputkiin.
7. Laite on tehokkaasti korrosiosuojattava.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1963.

Sisäasiainministeri

  
Niilo Ryhtä

Toimistopäällikkö

  
Tuukka Tärkka