

N:o 769.

## Sisäasiainministeriön päätös

enintään 25 henkilöä varten tarkoitettuja S 1-luokan väestönsuojia koskevista helpotuksista.

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1971.

Sisäasiainministeriö on 22 päivänä toukokuuta 1959 annetun väestönsuojeluasetuksen (237/59) 14 §:n, sellaisena kuin se on 24 päivänä toukokuuta 1963 annetussa asetuksessa (261/63), ja 31 §:n nojalla päättänyt:

1 §.

*Päätöksen soveltamisala.*

Milloin 31 päivänä lokakuuta 1958 annetun väestönsuojelulain (438/58) 9 §:n 1—3 momentissa tarkoitettua rakennusta tahi saman pykälän 4 momentissa tarkoitettuja kahta tai useampaa rakennusta varten yhteisesti tarvitaan suojatilaa enintään 25 henkilölle, väestönsuojan rakentamisessa saadaan poiketa sisäasiainministeriön S 1-luokan väestönsuojista 29 päivänä kesäkuuta 1971 antaman päätöksen (561/71) määräyksistä siten, kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §.

*Sulkukammio.*

Väestönsuojaa ei tarvitse varustaa sulkukammioilla tai suojaan tehdä sen sijasta sulkuhuonetta.

3 §.

*Sisääntulotie ja ulospääsytiät.*

1. Jos väestönsuojaan tehdään sortuman ulkopuolelle johtava varauloskäytävä tai jos väestönsuojan yläpuolella oleva rakennus on yksikerroksinen ja rakenteeltaan kevyt, suojaoven edessä olevaa aluetta ei tarvitse suojata sortumilta.

2. Varauloskäytävän tai vahvistetun ulospääsytien sijasta saadaan tehdä rakennuksen perusmuurina olevaan väestönsuojan ympäryseinään varaulospääsy.

4 §.

*Raitisilmakanava.*

1. Ilmanottoputken nimellissuuruuden on oltava vähintään 100 mm. Mikäli varauloskäytävästä ilmanvaihtolaitteistoon johtavan, teräsputkesta tehtävän kanavanosan pituus on suurempi kuin 7 m tai erillisen raitisilmakanavan pituus suurempi kuin 15 m, ilmanottoputken nimellissuuruuden on oltava 150 mm.

2. Jos ilma otetaan raitisilmakanavaan pystysuoraan seinämään tehdyn aukon kautta, aukon suuruuden tulee olla vähintään 2 dm<sup>2</sup>.

3. Varauloskäytävästä ilmanvaihtolaitteistoon johtavan, teräsputkesta tehtävän kanavanosan nimellissuuruuden on oltava vähintään 100 mm.

4. Erillisen, teräsputkesta tehtävän raitisilmakanavan nimellissuuruuden on oltava vähintään 100 mm tai, jos sen pituus on suurempi kuin 15 m, 150 mm.

5 §.

*Ilmanvaihtolaitteisto.*

Ilmanvaihtolaitteistosta saadaan jättää pois esisuodatin, ilman esilämmitin sekä esilämmitysvastuksen ja suojapuhaltimen moottorin ohjauskeskus. Laitteistolla tulee saada suodatettua ilmaa vähintään 50 m<sup>3</sup>/h ja suodattamaton ilmaa sekä käsikäytössä että moottorikäytössä vähintään 200 m<sup>3</sup>/h. Laitteisto riittää enintään 15 m<sup>2</sup> suuruista suojatilaa varten.

## 6 §.

*Jakokanavisto.*

Väestönsuojaan ei tarvitse asentaa jakokanavistoa tuloilmaventtiileineen.

## 7 §.

*Ylipaineventtiilit.*

Jokaista ilmanvaihtolaitteistoa kohti on oltava vähintään yksi ylipaineventtiili, jonka tulee johtaa käymälästä ulos tai sellaiseen tilaan, josta ilma pääsee helposti ulos.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1971.

Sisäasiainministeri *Heikki Tuominen*

## 8 §.

*Vedensaanti.*

Väestönsuoja voidaan jättää varustamatta vesijohdolla, mikäli varavesisäiliöiden määrää lisätään niin, että säiliöihin mahtuu vettä 30 litraa jokaista suojaan sijoitettavaa henkilöä kohti.

## 9 §.

*Viemäröinti.*

Väestönsuojaa ei tarvitse viemäröidä, mikäli se varustetaan vedenpitävillä kannellisilla jäteastioilla, joiden yhteinen tilavuus on vähintään 10 litraa jokaista suojaan sijoitettavaa henkilöä kohti.

Osastopäällikkö Pentti Siltanen